Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Direction Départementale de la Haute- Loire
Unité Santé Environnement

Le Puy en Velay, le 21 octobre 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SAINT PAUL DE TARTAS
.
43420 SAINT PAUL DE TARTAS

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine fixé par l'ARS, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur le prélèvement suivant :

SAINT PAUL DE TARTAS

	Type	Code	Nom
Prélèvement :		00211858	
Unité de gestion :		0063	SAINT PAUL DE TARTAS
Installation :	UDI	000419	LES UFFERNETS
Point de surveillance :	P	0000000489	LES UFFERNETS

Prélevé le : mercredi 14 octobre 2026 à 10h37
par : laboratoire TERANA
Type visite : AA

Localisation exacte : 1589 ROUTE DES UFFERNETS (CUISINE)
Commune : SAINT-PAUL-DE-TARTAS

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Température de l'eau	14,0 °C				25,00
Chlore libre	<0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,05 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : TERANA HAUTE-LOIRE 4301
Code SISE de l'analyse : 00214184 Référence laboratoire : 26100826365701

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	5,4 °f				
Titre hydrotimétrique	7,7 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	5,8 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	***185 µS/cm***			***200,00***	1100,00
Sulfates	6,0 mg/L				250,00

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	0,03 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,52 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	26 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00211858)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.

Pour la directrice générale et par délégation
Le responsable du pôle santé-environnement

Laurent FERRER