Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale de la Haute- Loire
Unité Santé Environnement

Le Puy en Velay, le 21 octobre 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SAINT PAUL DE TARTAS
.
43420 SAINT PAUL DE TARTAS

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine fixé par l'ARS, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur le prélèvement suivant :

SAINT PAUL DE TARTAS

	Type	Code	Nom
Prélèvement :		00211845	
Unité de gestion :		0063	SAINT PAUL DE TARTAS
Installation :	UDI	000416	LE BOURG DE ST PAUL DE TARTAS
Point de surveillance :	P	0000000486	BOURG ST PAUL DE TARTAS

Prélevé le : mercredi 14 octobre 2026 à 11h41
par : laboratoire TERANA
Type visite : AA

Localisation exacte : BAR RESTAURANT GRAILLE (CUISINE)
Commune : SAINT-PAUL-DE-TARTAS

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Température de l'eau	10,0 °C				25,00
Chlore libre	<0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,08 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : TERANA HAUTE-LOIRE 4301
Code SISE de l'analyse : 00214171 Référence laboratoire : 26100826365703

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,7 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	4,6 °f				
Titre hydrotimétrique	4,6 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	3,4 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	***121 µS/cm***			***200,00***	1100,00
Sulfates	3,8 mg/L				250,00

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	0,02 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,13 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	6,5 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	170 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	***1 n/(100mL***				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	**1 n/(100mL**		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00211845)

Eau non conforme aux limites de qualité bactériologique.
Faible contamination bactériologique de l'eau.

La mairie a été avertie le 19/10/2026 et les mesures nécessaires ont été mises en oeuvre.

A noter une conductivité inférieure à la référence de qualité traduisant un risque de corrosion.

Pour la directrice générale et par délégation
Le responsable du pôle santé-environnement

Laurent FERRER